



Республика Карелия

Сегежский район

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение

Средняя общеобразовательная школа №5

186420 г. Сегежа пр.Бумажников д.7

тел.70732.

ИНН: 1006004518

ОГРН: 1021000921468

КПП:100601001

От 24.08.2017г. № 224

На № от

Начальнику Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия
Территориальный отдел в Сегежском,
Беломорском, Кемском и Лоухском
районах
Горид Е.А.

Директора муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 5
г.Сегежи
Я.К. Фокиной

Ответ на предписание № 143/56-П
от 10.04.2017 года

На Ваше предписание за № 143/56-П от 10.04.2017г. года администрация МКОУ
СОШ № 5 г.Сегежи сообщает следующее:

| № п/п | Вид мероприятия по предписаниям | Срок исполнения | Статус |
|----------|--|--------------------|--|
| | 1. В соответствии с требованиями п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 оборудовать гардероб МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи ячейками для обуви. | 24.08.2017 | выполнено |
| | 2. В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить горячим централизованным водоснабжением помещения общеобразовательной организации МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, в том числе помещения начальных классов и туалеты общеобразовательных организациях». | 24.08.2017 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Ход-во направлено в администрацию Сегежского мун.района |
| | 3. В соответствии с требованиями п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением помещения общеобразовательной организации МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, в том числе кабинет № 0 для обучения 3 г класса и физики (кабинет № 16). | 24.08.2017 | Частично выполнено |
| | 4. В соответствии с требованиями п. 4.9, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить соблюдение количества учащихся в начальных классах, определяя ее исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (из расчета не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося), соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях. | 24.08.2017 | Выполнено. |
| | 5. В соответствии с требованием п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить расстановку учебной мебели не допуская направления основного светового потока сзади от обучающихся. | 24.08.2017 | выполнено |
| | 6. В соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 обеспечить размещение рабочих столов таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал | 24.08.2017 | выполнено |

| | | |
|---|------------|---|
| преимущественно слева. | | |
| 7. В соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование рабочих мест (стульев) в соответствии с требованиями п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, а именно конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию»). | 24.08.2017 | выполнено |
| 8. В соответствии с требованиями п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить устранения дефектов участка пола и стен в кабинете № 14 возникшие после замены двери. | 24.08.2017 | выполнено |
| 9. В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 0 обеспечить замену обоев на стенах, на отделку допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. | 24.08.2017 | выполнено |
| 10. В соответствии с требованиями п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 14 обеспечить расположение светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. | 24.08.2017 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 11. В соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование классных досок в кабинетах №№ 9, 10, 18, 25, 26, 27, 31 32, не обладающих собственным свечением местным освещением - софитами, предназначенных для освещения классных досок. | 24.08.2017 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 12. В соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах № 27, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35 обеспечить оборудование разукomплектованных светильников искусственного освещения плафонами. | 24.08.2017 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 13. В соответствии с требованиями п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить проведение ежедневной обработки спортивного инвентаря моющими средствами. | 24.08.2017 | выполнено |
| 14. В соответствии с требованиями п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не реже одного раза в 2 года должностными лицами и работниками МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. | 24.08.2017 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 15. В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить устранение дефектов потолка в столовой (отслоение краски) МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи. | 24.08.2017 | выполнено |
| 16. В соответствии с требованиями п. 5.3., табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование кабинетов начального образования, в период обучения письму и чтению, основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего | 24.08.2017 | выполнено |

| | | |
|---|------------|---|
| образования, школьной партой, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. | | |
| 17. В соответствии с требованиями п. 5.3., табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование кабинетов начального образования учебной мебелью размерами, в зависимости от роста обучающихся. | 24.08.2017 | выполнено |
| 18. В соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 8, обеспечить расстановку мебели с учетом соблюдения расстояния от первой парты до учебной доски - не менее 240 см. | 24.08.2017 | выполнено |
| 19. В соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить нанесение цветовой на видимую боковую наружную поверхность стула в виде круга или полос. | 24.08.2017 | выполнено |
| 20. Обеспечить соответствие расписания уроков и продолжительности перемен МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 | 24.08.2017 | Будет выполнен при утверждении нового расписания на новый учебный год |
| 21. Обеспечить уровни искусственного освещения в кабинетах № 11, № 10, в кабинете ИЗО и черчения в соответствии с требованиями п. 7.2.1, 7.2.4. СанПиН. | 24.08.2017 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 22. Обеспечить соблюдение п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 в МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи в части осуществления инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов, включающих в себя: использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей (эвакуационные выходы на пищеблоке и спортивном зале двери деревянные без пружин, дверь в подвал деревянная без пружины, на складе сухой продукции дверь без доводчика); - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях (в варочном цехе пищеблока не имеется металлических сеток в отверстиях стока воды, в местах прохода труб в стене и места прохода коммуникаций в перекрытиях в подвальном помещении не герметизированы,); - защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами (дверь в подвал деревянная). | 24.08.2017 | выполнено |
| 23. Обеспечить соблюдение п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 в МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи в части соблюдения мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков (в варочном цехе не имеется металлических сеток в отверстиях стока воды, в местах прохода труб в стене и места прохода коммуникаций в перекрытиях в подвальном помещении не герметизированы,); уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон (эвакуационные выходы на пищеблоке и спортивном зале двери деревянные без пружин, дверь в подвал деревянная без пружины, на складе сухой продукции дверь без доводчика, на пищеблоке в варочном цехе окна с деревянными рамами, без москитных сеток). | 24.08.2017 | Частично выполнено |
| 24. В соответствии с требованиями п. 3.3. СП | 24.08.2017 | выполнено |

