

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мира, 38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@yandex.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
тел./ факс (81431) 4-31-77

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 143/56-П

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"10" апреля 2017 г.

г. Сегежа, ул. Мира, д. 38а
(место вынесения)

Должностное лицо главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РК в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Серова
Екатерина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора,
выдавшего предписание)

в ходе проведения плановой (внеплановой) проверки (административного расследования)
при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов, на основании Акта
проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 10.04.2017
года № 143 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Сегежа

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- ст. ст. 3, 11, 28, п. 2 ст. 36, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта
1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных школах»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий".

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Сегежа, юридический адрес: Республика Карелия, г.
Сегежа, пр. Бумажников, д. 7, ОГРН 1021000921468

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес))

проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина}

N п/п	Требования, предписываемые (копия) выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1.	В соответствии с требованиями п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 оборудовать гардероб МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи ячейками для обуви.	Срок: 24.08.2017 г.
2.	В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить горячим централизованным водоснабжением помещения общеобразовательной организации МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, в том числе помещения начальных классов и туалеты общеобразовательных организациях».	Срок: 24.08.2017 г.
3.	В соответствии с требованиями п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением помещения общеобразовательной организации МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, в том числе кабинет № 0 для обучения 3 г класса и физики (кабинет № 16).	Срок: 24.08.2017 г.
4.	В соответствии с требованиями п. 4.9, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить соблюдение количества учащихся в начальных классах, определяя ее исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося), соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях.	Срок: 24.08.2017 г.
5.	В соответствии с требованием п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить расстановку учебной мебели не допуская направления основного светового потока сзади от обучающихся.	Срок: 24.08.2017 г.
6.	В соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 обеспечить размещение рабочих столов таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.	Срок: 24.08.2017 г.
7.	В соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование рабочих мест (стульев) в соответствии с требованиями п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, а именно конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию»).	Срок: 24.08.2017 г.
8.	В соответствии с требованиями п. 4.28., 4.29. СанПиН	Срок: 24.08.2017 г.

	2.4.2.2821-10 обеспечить устранения дефектов участка пола и стен в кабинете № 14 возникшие после замены двери.	
9.	В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 0 обеспечить замену обоев на стенах, на отделку допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	Срок: 24.08.2017 г.
10.	В соответствии с требованиями п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 14 обеспечить расположение вентильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней.	Срок: 24.08.2017 г.
11.	В соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование классных досок в кабинетах №№ 9, 10, 18, 25, 26, 27, 31 32, не обладающих собственным свечением местным освещением - софитами, предназначенных для освещения классных досок.	Срок: 24.08.2017 г.
12.	В соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах № 27, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35 обеспечить оборудование разукомплектованных светильников искусственного освещения плафонами.	Срок: 24.08.2017 г.
13.	В соответствии с требованиями п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить проведение ежедневной обработки спортивного инвентаря моющими средствами.	Срок: 24.08.2017 г.
14.	В соответствии с требованиями п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не реже одного раза в 2 года должностными лицами и работниками МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей.	Срок: 24.08.2017 г.
15.	В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить устранение дефектов потолка в столовой (отслоение краски) МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи.	Срок: 24.08.2017 г.
16.	В соответствии с требованиями п. 5.3., табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование кабинетов начального образования, в период обучения письму и чтению, основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования, школьной партой, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	Срок: 24.08.2017 г.
17.	В соответствии с требованиями п. 5.3., табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование кабинетов начального образования учебной мебелью размерами, в зависимости от роста обучающихся.	Срок: 24.08.2017 г.
18.	В соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 8, обеспечить расстановку мебели с учетом соблюдения расстояния от первой парты до учебной доски - не менее 240 см.	Срок: 24.08.2017 г.
19.	В соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить нанесение цветовой на видимую боковую наружную поверхность стула в виде круга или полос.	Срок: 24.08.2017 г.
20.	Обеспечить соответствие расписания уроков и продолжительности перемен МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок: 24.08.2017 г.

21.	Обеспечить уровни искусственного освещения в кабинетах № 11, № 10, в кабинете ИЗО и черчения в соответствии с требованиями п. 7.2.1 , 7.2.4. СанПиН.	Срок: 24.08.2017 г.
22.	<p>Обеспечить соблюдение п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 в МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи в части осуществления инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов, включающих в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей (эвакуационные выходы на пищеблоке и спортивном зале двери деревянные без пружин, дверь в подвал деревянная без пружины, на складе сухой продукции дверь без доводчика); - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях (в варочном цехе пищеблока не имеется металлических сеток в отверстиях стока воды, в местах прохода труб в стене и места прохода коммуникаций в перекрытиях в подвальном помещении не герметизированы,); - защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами (дверь в подвал деревянная). 	Срок: 24.08.2017 г.
23.	<p>Обеспечить соблюдение п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 в МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи в части соблюдения мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков (в варочном цехе не имеется металлических сеток в отверстиях стока воды, в местах прохода труб в стене и места прохода коммуникаций в перекрытиях в подвальном помещении не герметизированы,); - уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон (эвакуационные выходы на пищеблоке и спортивном зале двери деревянные без пружин, дверь в подвал деревянная без пружины, на складе сухой продукции дверь без доводчика, на пищеблоке в варочном цехе окна с деревянными рамами, без москитных сеток). 	Срок: 24.08.2017 г.
24.	В соответствии с требованиями п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14 в МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи обеспечить регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния.	Срок: 24.08.2017 г.
25.	В соответствии с требованиями п. 5.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 обеспечить соблюдение кратности проведения контрольных обследований 2 раза в месяц на предмет заселенности синантропными членистоногими МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи.	Срок: 24.08.2017 г.

О выполнении предписания в срок до «24» августа 2017 г. сообщить должностному лицу Серовой Екатерине Ивановне, главному специалисту-эксперту территориального отдела в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Управления Роспотребнадзора в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если оно выдано в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя; главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации если оно выдано в отношении некоммерческой организации; главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006г если оно выдано в отношении гражданина.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РК
в Сегежском, Беломорском, Кемском
и Лоухском районах

(должность лица, уполномоченного
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)



(подпись)

Серова Е.И.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил " 11 " 09 2017 г.

