

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мира, 38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@yandex.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
тел./ факс (81431) 4-31-77

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 85/123-П

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"21" сентября 2017 г.

г. Сегежа, ул. Мира, 38а
(место вынесения)

Должностное лицо, главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и
Лоухском районах Серова Екатерина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора,
выдавшего предписание)

в ходе проведения внеплановой выездной проверки, при обследовании объекта, на
основании Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица, выданного начальником
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в
Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Горид Екатерины Арсентьевны от
от 17.08.2017 года № 11/85-р в отношении Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Сегежи
расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Сегежа, пр. Бумажников, д.7

при рассмотрении документов: Акта проверки органом государственного контроля
(надзора), юридического лица от 21.09.2017 г. № 11/85-р.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- ст. ст. 3, 11, 28, п. 2 ст. 36, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных школах»

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Сегежа, юридический адрес: Республика Карелия, г.
Сегежа, пр. Бумажников, д. 7, ОГРН 1021000921468

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

N п/п	Требования, предписываемые (копия) выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1.	В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить горячим централизованным водоснабжением помещения общеобразовательной организации МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, в том числе помещения начальных классов и туалеты общеобразовательных организациях».	Срок: 24.08.2018 г.
2.	В соответствии с требованиями п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением помещения общеобразовательной организации МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, в том числе кабинет № 0 для обучения 3 г класса и физики (кабинет № 16).	Срок: 24.08.2018 г.
3.	В соответствии с требованиями п. 4.9, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить соблюдение количества учащихся в начальных классах, определяя ее исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося), соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях.	Срок: 24.08.2018 г.
4.	В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 0 обеспечить замену обоев на стенах, на отделку допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	Срок: 24.08.2018 г.
5.	В соответствии с требованиями п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 14 обеспечить расположение светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней.	Срок: 24.08.2018 г.
6.	В соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование классных досок в кабинетах №№ 9, 10, 18, 25, 26, 27, 31 32, не обладающих собственным свечением местным освещением - софитами, предназначенных для освещения классных досок.	Срок: 24.08.2018 г.
7.	В соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах № 27, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35 обеспечить оборудование разукомплектованных светильников искусственного освещения плафонами.	Срок: 24.08.2018 г.
8.	В соответствии с требованиями п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не реже одного раза в 2 года должностными лицами и работниками МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей.	Срок: 24.08.2018 г.
9.	В соответствии с требованиями п. 5.3., табл. 1 СанПиН	Срок: 24.08.2018 г.

	2.4.2.2821-10 обеспечить оборудование кабинетов начального образования, в период обучения письму и чтению, основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования, школьной партой, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	
10.	Обеспечить соответствие расписания уроков и продолжительности перемен МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок: 20.12.2017 г.
11.	Обеспечить уровни искусственного освещения в кабинетах № 11, № 10, в кабинете ИЗО и черчения в соответствии с требованиями п. 7.2.1, 7.2.4. СанПиН.	Срок: 24.08.2018 г.
12.	Обеспечить соблюдение п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 в МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи в части осуществления инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов, включающих в себя: - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях (в местах прохода труб в стене и места прохода коммуникаций в перекрытиях в подвальном помещении не герметизированы).	Срок: 24.08.2018 г.
13.	Обеспечить соблюдение п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 в МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи в части соблюдения мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков (в местах прохода труб в стене и места прохода коммуникаций в перекрытиях в подвальном помещении не герметизированы).	Срок: 24.08.2018 г.

О выполнении предписания в срок до 24.08.2018г. сообщить главному специалисту-эксперту территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Серовой Екатерине Ивановне

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия) в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуально кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия в
Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском
районах


(должность лица, уполномоченного осуществлять федеральный
госсанэпиднадзор)






(подпись)

Серова Е.И.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а)  директор МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи Фокина Я.К.
«22» сентября 2017 г.

Об административной ответственности предупрежден(а)

  Фокина Я.К. 
(должность, ФИО, подпись)